



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 05/09

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28  
(место выдачи предписания)

« 20 » января 2023 г.

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Собиной Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова», адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Красноармейский, д. 62

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке в горячем цехе покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

*Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «...Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород...»*

2. В учебных кабинетах № 60 (математика), № 44, № 34 учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Согласно п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": "Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками. При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной панелью), нужно учитывать её размер и размещение, которые должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей поверхности. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. На интерактивной доске не должно быть зон, недоступных для работы. Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения. Активная поверхность интерактивной доски должна быть матовой. Размещение проектора интерактивной доски должно исключать для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по отношению к цвету доски."

3. В порядке проведения профилактического визита по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Красноармейский, 62, в соответствии с протоколом отбора проб от 11.01.2023 №05/11 были проведены замеры параметров микроклимата в учебных кабинетах: № 45, № 63, № 55, № 21 (информатика), № 6. Согласно заключению эксперта от 05/09 от 18.01.2023 параметры микроклимата (влажность воздуха) в учебных кабинетах 45, № 63, № 55, № 21 (информатика), № 6 не соответствует гигиеническим требованиям, а именно:

- учебный кабинет № 45 относительная влажность воздуха составила 30,0% ±3,5, при гигиеническом нормативе- 40-60%;
- учебный кабинет № 63 относительная влажность воздуха в точке измерения 3-ряд от окна 2-ая парта составила 29,0% ±3,5, в точке измерения 2-й ряд от окна 5-я парта – 30,0% ±3,5 при гигиеническом нормативе- 40-60%;
- учебный кабинет № 55 относительная влажность воздуха в точке измерения 3-й ряд от окна 6-ая парта составила 29,0% ±3,5, в точке измерения 2-й ряд от окна 3-я парта составила 30,0% ±3,5 при гигиеническом нормативе- 40-60%;
- учебный кабинет № 21 (информатика) относительная влажность воздуха составила 22,0% ±3,5, при гигиеническом нормативе 40-60%;
- учебный кабинет № 6 относительная влажность воздуха составила 23,0% ±3,5, при гигиеническом нормативе 40-60%, что является нарушением требований п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата № 1459 от 12.01.2023 и заключением эксперта № 05/09 от 18.01.2023.

Согласно п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": "... В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов."

Согласно п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее: диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года; в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°C, нижняя граница идентична холодному периоду года; при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°C.

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Таблица 5.34

Наименование помещения	Допустимая температура	Относительная влажность	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
------------------------	------------------------	-------------------------	---

	воздуха (°C)	влажность воздуха, %	
<i>Организации для детей старше 7 лет и молодежи</i>			
Жилые комнаты	20-24	40-60	0,15
Спальные помещения	18-24	40-60	0,15
Помещения для отдыха и игр	20-24	40-60	0,15
Учебные помещения, кабинеты, аудитории	18-24	40-60	0,1
Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером	18-24	55-62	0,1

5. В порядке проведения профилактического визита по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Красноармейский, 62, в соответствии с протоколом отбора проб от 11.01.2023 №05/11 были проведены замеры параметров искусственной освещенности в учебных кабинетах: № 45, № 63, № 55, № 21 (информатика), № 6. Согласно заключению эксперта от 05/09 от 18.01.2023 параметры искусственной освещенности в учебном кабинете № 21 (кабинет информатики) не соответствует гигиеническим требованиям, а именно:

- рабочее место у ПК № 1 от двери уровень освещенности составил  $253 \pm 23$  лк;
- рабочее место у ПК № 3 уровень освещенности составил  $260 \pm 24$  лк, р/м,
- рабочее место у ПК № 5 от двери составил  $257 \pm 24$ , при нормативе 400 лк, что является нарушением требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и подтверждается протоколом измерений параметров световой среды № 1460 от 12.01.2023.

Согласно п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам"

Согласно п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", т. 5.54: «Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблице 5.54.»

*Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий*

Таблица 5.54

Помещения	Разряд и подразряд зрительной работы	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Горизонтальная, В-вертика	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение			
			КЕО е <sub>н</sub> , %, не менее		КЕО е <sub>с</sub> , %, не менее		Освещенность, Е <sub>ср</sub> , лк, не менее		Объемный показатель дискриминантности UGR, не более	коэффициент пульсации освещенности, % не более
			при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при комбинированном освещении	при общем освещении		
							всего	от общего		

		льная) и высота плоскос ти над полом, м	щени и									<3>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи												
Организации для детей старше 7 лет и молодежи												
17 Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером	A-2	Г - на поверхно сти стола	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10	
	A-2	Экран B-1	-	-	-	-	-	-	200 (не боле е)	-	-	

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В учебных кабинетах № 60 (математика), № 44, № 34 учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, согласно требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
2. Довести параметры микроклимата (влажность воздуха) в учебных кабинетах № 5 (кабинет начальных классов), № 20 (кабинет истории), № 18 (кабинет информатики) до гигиенического норматива в соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" с последующим предоставлением протоколов лабораторных испытаний.
3. Довести уровень искусственной освещенности в учебном кабинете № 21 (кабинет информатики) до гигиенического норматива в соответствии с требованиями п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с последующим предоставлением протоколов лабораторных испытаний.
4. На пищеблоке в горячем цехе покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород согласно

требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 27»  
имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «07» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный-специалист-эксперт отдела  
надзора за гигиеной детей и  
подростков и гигиеной питания

(должность лица, составившего  
предписание)

*Сыж*

(подпись)

*Соткина*

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 20 » 01 2023г.

*М.А.*  
(подпись)

*М.А. Воробьева*  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: